



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง สอบราคาโครงการ จ้างตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ ๓ (สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล)

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างตรวจเช็ค
ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ ๓ (สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล) อำเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำการดูแลและตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๓
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๑๑ เดือน ดังนี้

๑.ผู้รับจ้างจะต้องบริการตรวจเช็คและทำความสะอาดฟิลเตอร์ ประจำทุกเดือน รวม ๑๑ ครั้ง
(๑๕ พ.ย. ๕๗, ๑๕ ธ.ค.๕๗, ๑๕ ม.ค. ๕๘, ๑๕ ก.พ.๕๘, ๑๕ มี.ค.๕๘, ๑๕ เม.ย.๕๘, ๑๕ พ.ค.๕๘, ๑๕ มิ.ย.๕๘, ๑๕
ก.ค. ๕๘, ๑๕ ส.ค.๕๘ ๑๕ ก.ย.๕๘) ดังนี้

- ๑.๑ เครื่องส่งลมเย็น (VRV) Condensing Unit
ขนาด ๙๘,๗๐๐-๔๗๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง
- ๑.๑.๑ Fan Coil Unit ขนาด ๔๙,๖๐๐-๙๙,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖๘ เครื่อง
- ๑.๒ เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู - ๔๔,๕๐๐ บีทียู
ภายในอาคาร ๓ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑๑ เครื่อง
- ๑.๓ เครื่องทำความเย็นควบคุมห้างเย็น จำนวน ๓ เครื่อง
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตามรายละเอียด

แนบท้ายประกาศสอบราคานี้
งบประมาณในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน ๓๙๗,๘๐๐- บาท (- สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน-
แปดร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล บริษัท จำกัด หรือผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศสอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกาศสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๙,๐๑๐...บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เชื่อถือ

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้ ตาม ข้อ ๑.๕

๔. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นนั้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาและเปิดซองสอบราคา ดังนี้

๑. วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอาหารชั้น ๒ ของอาคารหอประชุมในศูนย์ราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี ถนนสุพรรณ-ชัยนาท

๒. วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๓. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ อาคารห้องอาหารในศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การ
บริหาร-ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ราคาชุดละ
๕๐๐- บาท ระหว่างวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๕๕๒-๕๙๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๗

(นายสมนึก วงศ์ เสงี่ยมณี)

นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายก อบจ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคาร ๓ (สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล) ผู้รับจ้างจะต้องบริการตรวจเช็คและทำความสะอาด ดังนี้
อาคาร ๓ บริการตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน
รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

๑.เครื่องปรับอากาศแยกส่วนธรรมดา ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๑-๐๐๖๑	จำนวน ๑ เครื่อง
๒.เครื่องปรับอากาศแยกส่วนธรรมดา ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๑-๐๐๖๐	จำนวน ๑ เครื่อง
๓.เครื่องปรับอากาศแยกส่วนธรรมดา ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๐๙๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๐๙๕	จำนวน ๒ เครื่อง
๔.เครื่องปรับอากาศแยกส่วนธรรมดา ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๐๙๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๐๙๗	จำนวน ๒ เครื่อง
๕.เครื่องปรับอากาศแยกส่วนธรรมดา ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๑๐๒	จำนวน ๑ เครื่อง
๖.เครื่องปรับอากาศแยกส่วนธรรมดา ขนาด ๔๒,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๐๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๐๘๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๐๙๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๐๙๑	จำนวน ๔ เครื่อง
๗.เครื่องปรับอากาศภายในอาคารระบบ VRV CDU ๑-๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๑๐๓ ควบคุมแฟนคอยล์	จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๐ เครื่อง
๘.เครื่องปรับอากาศภายในอาคารระบบ VRV CDU ๒-๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๑๐๔ ควบคุมแฟนคอยล์	จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๕ เครื่อง
๙.เครื่องปรับอากาศภายในอาคารระบบ VRV CDU ๑-๒-๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๑๐๕ ควบคุมแฟนคอยล์	จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๑ เครื่อง
๑๐.เครื่องปรับอากาศภายในอาคารระบบ VRV CDU B-G หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๑๐๖ ควบคุมแฟนคอยล์	จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๖ เครื่อง
๑๑.เครื่องปรับอากาศภายในอาคารระบบ VRV CDU ๑-๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๑๑๑ ควบคุมแฟนคอยล์	จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๐ เครื่อง
๑๒.เครื่องปรับอากาศภายในอาคารระบบ VRV CDU ๑-๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๘-๐๑๑๒ ควบคุมแฟนคอยล์	จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๐ เครื่อง

๑๓.เครื่องปรับอากาศภายในอาคารระบบ VRV CDU ๑-๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๑๑๓ ควบคุมแฟนคอยล์	จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๐ เครื่อง
๑๔.เครื่องปรับอากาศภายในอาคารระบบ VRV CDU ๒-๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๑๐๗ ควบคุมแฟนคอยล์	จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๖ เครื่อง
๑๕.เครื่องทำความเย็นและควบคุมห้องเย็น จำนวน ๒ ห้อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒-๕๐-๐๐๐๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒-๕๐-๐๐๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒-๕๐-๐๐๑๑	จำนวน ๓ เครื่อง
<u>รายการตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ</u>	
๑.ผู้รับจ้างจะต้องบริการตรวจเช็คและทำความสะอาดฟิลเตอร์ ประจำทุกเดือน รวม ๑๑ ครั้ง (๑๕ พ.ย.๕๗, ๑๕ ธ.ค.๕๗, ๑๕ ม.ค.๕๘, ๑๕ ก.พ.๕๘, ๑๕ มี.ค.๕๘, ๑๕ เม.ย.๕๘, ๑๕ พ.ค.๕๘, ๑๕ มิ.ย.๕๘, ๑๕ ก.ค.๕๘, ๑๕ ส.ค.๕๘ ๑๕ ก.ย.๕๘) ดังนี้	
๑.๑ เครื่องส่งลมเย็น (VRV) Condensing Unit ขนาด ๙๘,๗๐๐-๔๗๕,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๘ เครื่อง
๑.๑.๑ Fan Coil Unit ขนาด ๔๙,๖๐๐-๙๙,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๖๘ เครื่อง
๑.๒ เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู - ๔๔,๕๐๐ บีทียู	
ภายในอาคาร ๓ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน ๑๑ เครื่อง
๑.๓เครื่องทำความเย็นควบคุมห้องเย็น	จำนวน ๓ เครื่อง