

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องผลิตโอโซน (แบบเคลื่อนย้ายไม่ได้) ขนาด ๘๐ กรัม/ชั่วโมง จำนวน ๑ ตัว /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๗,๓๐๐.-บาท /

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เดือน 5 เม.ย. 2561 เป็นเงิน ๑,๘๑๕,๔๓๓.-บาท /
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

- เครื่องผลิตโอโซน (แบบเคลื่อนย้ายไม่ได้) ขนาด ๘๐ กรัม/ชั่วโมง จำนวน ๑ ตัว มีคุณสมบัติดังนี้
- ชุดหลอดผลิตโอโซน ผลิตโอโซนได้ ๖๐ กรัม ต่อ ชั่วโมง จำนวน ๑ ชุด
 - ชุดหลอดผลิตโอโซน ผลิตโอโซนได้ ๑๐ กรัม ต่อ ชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด
 - ตู้เครื่องโอโซนทำด้วยสแตนเลส
 - ชุดหลอดผลิตโอโซน ตั้งเวลาทำงานได้อิสระกัน ด้วย Timer ๒๔ ชั่วโมง
 - มีชุดผลิตรายอากาศเพื่อป้องกันให้ชุดผลิตโอโซน ๖๐ กรัม ต่อ ชั่วโมง ที่มีกำลังผลิตรายอากาศ ๘๐% ได้ ๑๐ ลิตร ต่อ นาที จำนวน ๑ ชุด
 - มีชุดผลิตรายอากาศเพื่อป้องกันให้ชุดผลิตโอโซน ๑๐ กรัม ต่อ ชั่วโมง ที่มีกำลังผลิตรายอากาศ ๘๐% ได้ ๑๐ ลิตร ต่อ นาที จำนวน ๑ ชุด
 - มีชุดผลิตรายอากาศแห้งและสะอาดเพื่อป้องกันผลิตรายอากาศ ซึ่งประกอบด้วยปั๊มลม Oilless ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด
 - ชุดทำลมให้แห้งและเย็น Refrigerant Air Dryer จำนวน ๒ ชุด
 - ชุดแยกน้ำออกจากระบบลมทิ้งอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด
 - ชุดผลิตน้ำเย็น หล่อเย็นหลอดผลิตโอโซน จำนวน ๑ ชุด
 - ชุดผลิตลมเย็นระบายความร้อนให้ตู้ผลิตโอโซน แบบ Positive Pressured Ventilation
 - ชุดทำละลายก๊าซโอโซน ๖๐ กรัม ต่อ ชั่วโมง ลงน้ำ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ปั๊มน้ำทำละลายโอโซนลงน้ำได้แบบ Dynamic Mixing ขนาด ๑.๕ KW ขึ้นส่วนของปั๊มน้ำต้องทนโอโซน หัวดูดก๊าซโอโซนลงผสมน้ำที่มีวาล์วกันน้ำย้อน และชิ้นส่วนทนโอโซนอุปกรณ์ Multi Cyclone ที่มีไซโคลน ๑๖ หัว ทำหน้าที่ปั่นเสริมการละลายของโอโซน และแยกตะกอนทิ้ง
 - ชุดทำละลายก๊าซโอโซน ๑๐ กรัม ต่อ ชั่วโมง ลงน้ำ จำนวน ๒ ชุดประกอบด้วยปั๊มน้ำทำละลายโอโซนลงน้ำได้แบบ Dynamic Mixing ขนาด ๐.๗๕ KW ขึ้นส่วนของปั๊มน้ำต้องทนโอโซน หัวดูดก๊าซโอโซนลงผสมน้ำที่มีวาล์วกันน้ำย้อน และชิ้นส่วนทนโอโซนอุปกรณ์ Multi Cyclone ที่มีไซโคลน ๑๖ หัว ทำหน้าที่ปั่นเสริมการละลายของโอโซน และแยกตะกอนทิ้ง

/๔. แหล่งที่มาของราคากลาง.....

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องผลิตโอโซน (แบบเคลื่อนย้ายไม่ได้) ขนาด ๘๐ กรัม/ชั่วโมง จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๑,๘๑๕,๔๓๓.-บาท /

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ๕.๑ นายบำรุง วรอรุณ | นายช่างโยธาอาวุโส |
| ๕.๒ นายคมสัน ชวบ้านช่อง | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๕.๓ นายณัฐพงศ์ รอดประเสริฐ | นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน |